

Branninstruks for Noby220iR2

- Ved utløst alarm og synlig røyk i egen bolig**
Evakuer boligen for så å varsle beboere i de andre boenhetene.
Ring så brannvesenet (110).
- Ved utløst alarm og ingen synlig røyk**
Sjekk om alarmen er utløst i din boenhet eller hos naboen.
Dette ser man indikert ved antall blink i brannsymbolet:



Skriv inn navn på boenheter i skjemaet under

	Fast lys	Alarm utløst i egen bolig
	1 blink	
	2 blink	
	3 blink	
	4 blink	
	5 blink	
	6 blink	
	7 blink	
	8 blink	

- Dersom alarmen er utløst i egen bolig**
(brannsymbolet lyser fast) og ingen røyk er å se, **avstill sentralens interne sirene** ved å trykke på sirenastaten.

For å avstille lyd på eksterne sirener, trykk:



Let etter utløst detektor (denne vil lyse rødt) og let så etter årsak. Husk at en ulmebrann kan være vanskelig å oppdage.

Tilbakestill sentralen ved å trykke:



- Dersom alarmen er utløst i en annen boenhet** – sjekk om det er synlig røyk i denne boenheten. Er dette tilfelle sørg for at alle (også de andre boenhetene) blir varslet. Ring brannvesenet (110).

Bruk sunn fornuft og tenk sikkerhet først!

Se i brukermanualen for mer informasjon om brannalarmsentralens funksjoner og indikasjoner.